維　持　管　理　情　報

令和8年11月20日 現在

1. ごみ燃料化処理施設

○処理(受入)した廃棄物(　単位：　t　)				
	令和8年度	令和7年度	令和6年度	令和5年度
4月	991.64	1,036.11	1,114.88	1,012.75
5月	1,003.69	1,075.71	1,124.26	1,130.80
6月	1,003.54	951.38	985.59	1,068.06
7月	961.44	1,011.87	1,071.37	1,031.84
8月	902.37	942.97	961.33	1,062.02
9月	925.31	980.57	960.99	1,000.67
10月	942.72	1,027.84	1,028.98	1,055.92
11月		939.97	998.85	994.76
12月		1,093.73	1,055.57	1,046.63
1月		948.71	941.02	1,009.85
2月		845.13	803.70	931.18
3月		1,003.42	941.23	984.52
合　計	6,730.71	11,857.41	11,987.77	12,329.00

○排ガス測定　(　採取位置　：　脱臭炉排気塔内部　)					
測定項目	硫黄酸化物	ばいじん	窒素酸化物	塩化水素	ダイオキシン類
測定日/排出基準	m3(N)/H	0.02g/Nm3以下	250ppm以下	50mg/Nm3以下	0.1ng-TEQ/Nm3以下
令和8年10月16日	0.05未満	0.001	22	2.0未満	---
令和8年4月17日	0.05未満	0.001未満	11	2.0未満	0.0016
令和7年10月9日	1未満	0.001未満	22	2.0	---
令和7年4月18日	1未満	0.002	18	2.0	0.021
令和6年10月18日	1	0.001未満	24	3.0	---
令和6年5月24日	1未満	0.003	18	2.0	0.00000094

2. 泉水最終処分場

○埋立した廃棄物（ 単位 ： m3 ） 令和2年4月よりm3にて表示								
	令和8年度		令和7年度		令和6年度		令和5年度	
	施設分	焼却灰	施設分	焼却灰	施設分	焼却灰	施設分	焼却灰
4月	74.77	9.53	71.31	8.97	88.63	8.73	87.12	8.52
5月	97.14	8.27	123.94	8.30	99.81	13.38	109.56	8.89
6月	89.86	8.82	73.18	8.56	87.48	7.14	90.85	14.09
7月	83.69	7.33	105.00	7.79	97.23	7.38	105.65	8.33
8月	71.03	2.65	76.81	1.35	64.11	7.11	98.83	8.92
9月	83.86	16.61	90.07	16.00	96.07	5.86	78.94	9.98
10月	87.05	6.59	84.39	7.26	100.12	9.73	122.29	8.18
11月			97.38	7.41	83.50	7.47	93.20	9.74
12月			108.94	10.47	114.03	9.68	118.59	7.92
1月			84.21	7.59	77.49	14.23	69.80	16.44
2月			67.95	7.50	70.51	8.58	68.52	8.00
3月			76.62	8.33	82.82	11.33	90.08	9.80
合 計	647.20		1,159.33		1,172.42		1,252.24	

○埋立残容量測定結果： 33,036 m3 （ 平成30年3月31日現在 ）

○埋立した廃棄物（ 単位 ： m3 ） 令和2年4月よりm3にて表示				
点 検 日	擁 壁 等	遮 水 工	浸出液処理設備	備考
令和8年10月30日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和8年9月30日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和8年8月31日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和8年7月31日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和8年6月30日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和8年5月31日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和8年4月30日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和8年3月31日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和8年2月28日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和8年1月31日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和8年12月31日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和7年11月30日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和7年10月31日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和7年9月30日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和7年8月31日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和7年7月31日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和7年6月30日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和7年5月30日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和7年4月30日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和7年3月31日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和7年2月28日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和7年1月31日	異常なし	異常なし	異常なし	
令和6年12月31日	異常なし	異常なし	異常なし	

○ 放流水及び周縁地下水の水質検査

（１）放流水

検査項目　及び　採水日	令和8年2月6日	令和7年2月7日	令和6年2月9日	水　質　基　準
カドミウム	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 mg/L以下
全シアン	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0 mg/L以下
有機リン	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	1.0 mg/L以下
鉛	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 mg/L以下
六価クロム	0.02 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.5 mg/L以下
ひ素	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 mg/L以下
全水銀	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 mg/L以下
アルキル水銀	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	検出されないこと
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.003 mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.3 mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 mg/L以下
ジクロロメタン	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 mg/L以下
四塩化炭素	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2 mg/L以下
シス1,2-ジクロロエチレン	0.04 未満	0.04 未満	0.04 未満	0.4 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	3.0 mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.06 mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/L以下
チウラム	0.006 未満	0.006 未満	0.006 未満	0.06 mg/L以下
シマジン	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 mg/L以下
チオベンカルブ	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 mg/L以下
ベンゼン	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 mg/L以下
セレン	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.1 mg/L以下
鉱油類	2.0 未満	2.0 未満	2.0 未満	5.0 mg/L以下
動植油類	2.0 未満	2.0 未満	2.0 未満	30 mg/L以下
フェノール類	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5.0 mg/L以下
銅	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	3.0 mg/L以下
亜鉛	0.03	0.02	0.02	2.0 mg/L以下
溶解性鉄	0.3 未満	0.3 未満	0.2 未満	10 mg/L以下
溶解性マンガン	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	10 mg/L以下
全クロム	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2.0 mg/L以下
フッ素	0.8 未満	0.8 未満	0.8 未満	8.0 mg/L以下
全リン	0.19	0.19	0.28	16 mg/L以下
ほう素	1.9	1.9	1.9	10 mg/L以下
アンモニア　亜硝酸　亜硝酸性窒素	6.0	10.0	21.0	100 mg/L以下
1，4-ジオキサン	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.5 mg/L以下
ダイオキシン類	令和8年6月12日	令和7年6月20日	令和6年6月14日	水　質　基　準
	0.00059	0.031	0.00059	10pg-TEQ/L以下

	pH	BOD	COD	SS	大腸菌群数	全窒素
採水日及び基準		160mg/L	160mg/L	200mg/L	3000個/cm3	120mg/L
令和8年10月9日	7.6	0.5未満	6.9	2	0	16.0
令和8年9月11日	7.5	1.2	6.1	1	0	10.0
令和8年8月3日	8.9	0.5未満	6.9	2	0	14.0
令和8年7月10日	7.6	4.4	2.0	0	18	17.0
令和8年6月12日	7.5	0.5未満	6.2	2	0	17.0
令和8年5月15日	7.8	1.7	6.7	1	0	24.0
令和8年4月10日	7.5	1.9	6.9	2	0	24.0
令和8年3月6日	7.3	1.1	5.2	4	0	10.0
令和8年2月6日	7.3	1.0	7.4	4	0	6.8
令和8年1月16日	7.2	1.2	7.4	3	0	6.0
令和7年12月12日	7.4	1.7	6.2	4	0	5.5
令和7年11月14日	7.3	0.6	7.2	1	0	7.5
令和7年10月10日	7.4	1.3	6.7	1未満	0	13.0
令和7年9月12日	7.6	1.9	6.5	1	0	11.0
令和7年8月8日	7.6	1.8	5.8	1未満	0	11.0
令和7年7月11日	7.5	0.5未満	5.6	1未満	0	10.0
令和7年5月9日	7.4	1.2	6.5	4	0	16.0
令和7年4月11日	7.5	0.7	5.8	1	0	17.0
令和6年3月7日	7.3	0.5未満	5.6	2	0	22.0
令和7年2月8日	7.4	0.5未満	5.5	2	0	19.0

（２）上 流 側　 地下水				
検査項目　及び　採水日	令和8年2月6日	令和7年2月7日	令和6年2月9日	水　質　基　準
カドミウム	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 mg/L未満
全シアン	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	検出されないこと
鉛	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.01 mg/L以下
六価クロム	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.05 mg/L以下
ひ素	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.01 mg/L以下
全水銀	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 mg/L以下
アルキル水銀	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	検出されないこと
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	検出されないこと
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 mg/L以下
ジクロロメタン	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.02 mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1.0 mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006 mg/L以下
1,3-ジクロロプロパン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
チウラム	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006 mg/L以下
シマジン	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
チオベンカルブ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/L以下
ベンゼン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 mg/L以下
セレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 mg/L以下
フッ素	0.08	0.18	0.15	0.8 mg/L以下
硝酸性・亜硝酸性窒素	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	10 mg/L以下
ほう素	0.2	0.2	0.3	1.0 mg/L以下
1,4-ジオキサン	未満	未満	0.005 未満	0.05 mg/L以下
pH	9.2	9.3	9.2	---
大腸菌群数	0.0	0.0	0.0	---
ダイオキシン類	令和8年8月12日	令和7年6月20日	令和6年6月14日	水　質　基　準
	0.062	0.085	0.072	10pg-TEQ/L以下

（３）下 流 側　 地下水				
検査項目 及び 採水日	令和8年2月6日	令和6年2月9日	令和5年2月10日	水 質 基 準
カドミウム	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 mg/L未満
全シアン	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	検出されないこと
鉛	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.01 mg/L以下
六価クロム	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.05 mg/L以下
ひ素	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.01 mg/L以下
全水銀	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 mg/L以下
アルキル水銀	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	検出されないこと
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	検出されないこと
トリクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 mg/L以下
ジクロロメタン	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.004 mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.02 mg/L以下
1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	1.0 mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006 mg/L以下
1,3-ジクロロプロパン	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 mg/L以下
チウラム	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満	0.006 mg/L以下
シマジン	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 mg/L以下
チオベンカルブ	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 mg/L以下
ベンゼン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 mg/L以下
セレン	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 mg/L以下
フッ素	0.08	0.08	0.08	0.8 mg/L以下
硝酸性・亜硝酸性窒素	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	10 mg/L以下
ほう素	0.1	0.1	0.1	1.0 mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 mg/L以下
pH	6.6	6.7	6.6	---
大腸菌群数	0.0	0.0	0.0	---
ダイオキシン類	令和8年6月12日	令和7年6月20日	令和6年6月14日	水 質 基 準
	0.069	0.089	0.68	10pg-TEQ/L以下

.

（２）上流水　地下水								
令和8年度			令和7年度			令和6年度		
採取日	塩化物イオン	電気伝導率	採取日	塩化物イオン	電気伝導率	採取日	塩化物イオン	電気伝導率
4月10日	33mg/L	12.0mS/m	4月11日	12mg/L	36.3mS/m	4月12日	13mg/L	36.0mS/m
5月15日	37mg/L	12.0mS/m	5月9日	11mg/L	34.4mS/m	5月17日	12mg/L	34.5mS/m
6月12日	37mg/L	12.0mS/m	6月13日	9mg/L	27.0mS/m	6月14日	11mg/L	35.9mS/m
7月10日	34mg/L	12.0mS/m	7月11日	37mg/L	12.0mS/m	7月12日	11mg/L	34.8mS/m
8月3日	37mg/L	12.0mS/m	8月8日	36mg/L	11.0mS/m	8月9日	11mg/L	33.7mS/m
9月11日	38mg/L	13.0mS/m	9月12日	15mg/L	36.3mS/m	9月13日	11mg/L	34.4mS/m
10月9日	37mg/L	12.0mS/m	10月10日	12mg/L	35.0mS/m	10月11日	11mg/L	35.7mS/m
			11月14日	11mg/L	32.9mS/m	11月8日	12mg/L	35.1mS/m
			12月12日	11mg/L	35.8mS/m	12月13日	11mg/L	30.8mS/m
			1月16日	12mg/L	36.1mS/m	1月17日	7mg/L	21.0mS/m
			2月6日	12mg/L	36.2mS/m	2月7日	11mg/L	36.1mS/m
			3月6日	12mg/L	34.8mS/m	3月7日	12mg/L	36.1mS/m

（３）下流水　地下水								
令和8年度			令和7年度			令和6年度		
採取日	塩化物イオン	電気伝導率	採取日	塩化物イオン	電気伝導率	採取日	塩化物イオン	電気伝導率
4月10日	29mg/L	10.0mS/m	4月11日	10mg/L	29.4mS/m	4月12日	10mg/L	30.7mS/m
5月15日	33mg/L	10.0mS/m	5月9日	10mg/L	29.9mS/m	5月17日	10mg/L	31.8mS/m
6月12日	33mg/L	10.0mS/m	6月13日	8mg/L	23.1mS/m	6月14日	10mg/L	30.6mS/m
7月10日	33mg/L	11.0mS/m	7月11日	31mg/L	10.0mS/m	7月12日	10mg/L	30.1mS/m
8月3日	32mg/L	11.0mS/m	8月8日	30mg/L	9.9mS/m	8月9日	13mg/L	28.5mS/m
9月11日	32mg/L	11.0mS/m	9月12日	13mg/L	29.4mS/m	9月13日	10mg/L	29.0mS/m
10月9日	37mg/L	12.0mS/m	10月10日	11mg/L	28.5mS/m	10月11日	10mg/L	29.1mS/m
			11月14日	10mg/L	29.0mS/m	11月8日	11mg/L	28.8mS/m
			12月12日	11mg/L	29.4mS/m	12月13日	10mg/L	27.3mS/m
			1月16日	11mg/L	28.8mS/m	1月17日	10mg/L	26.7mS/m
			2月6日	11mg/L	29.8mS/m	2月7日	10mg/L	28.5mS/m
			3月6日	10mg/L	29.5mS/m	3月7日	10mg/L	29.2mS/m

以下余白